



IDENTIFIKACE NAPOJOVANÉHO OBJEKTU:	p.č. 216/3, k.ú. BOHUŇOVICE U LITOMYŠLE
UMÍSTĚNÍ VODOMĚRU:	VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ
MATERIÁL, DIMENZE, DÉLKA PŘÍPOJKY:	PE, D32, PN10, 5,0m

POZNÁMKA:

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY Z VEŘEJNÉHO VODOVODU NESMÍ BÝT PROPOJENA S VODOVODNÍ PŘÍPOJKOU UŽITKOVÉ VODY OD STUDNY. POTRUBÍ MUSÍ BÝT ULOŽENO V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE S KRYTÍM MIN. 1,2m POD TERÉNEM. PŘED VÝSTAVBOU PŘÍPOJKY JE NUTNÉ UZAVŘÍT SMLOUVU O DODÁVCE VODY S PROVOZOVATELEM VODOVODU.

LEGENDA:

- NAVRŽENÉ INVESTICE:
- NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
 - NAVRŽENÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
 - | Š32 HLAVNÍ UZÁVĚR VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
 - p.č. 216/3 OZNAČENÍ NAPOJOVANÉ NEMOVITOSTI
 - 216/9 OZNAČENÍ PARCEL DOTČENÝCH STAVBOU

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤE:

- ← — ← — ← STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ
- ← — ← — ← STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- - ← - - ← - - ← STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ VN – NADZEMNÍ
- - ← - - ← - - ← STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN – NADZEMNÍ
- - ← - - ← - - ← STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN – PODZEMNÍ
- - vo - - vo - - vo - - vo STÁVAJÍCÍ KABEL VEŘ. OSVĚTLENÍ
- - - - - - - - STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL – PODZEMNÍ
- - - - - - - - STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
 VŠECHNY PODZEMNÍ SÍŤE JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ.
 PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ TYTO SÍŤE NECHAT VYTÝČIT PŘÍMO V TERÉNU.
 V SITUACI NEJSOU ZAKRESLENY PŘÍPOJKY INŽ.SÍŤI K JEDNOTLIVÝM NEMOVITOSTEM.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	VHOS a.s. Nádražní 1430/6, 571 01, Moravská Třebová	
	ING.ŽÁČEK		ING.NOVOTNÝ		
KRAJ: Pardubický		OBEC: Bohuňovice		DATUM	11/23
INVESTOR: Milan Štěpánský, Sedliště 68, 570 01 Sedliště				STUPEŇ	ÚS
AKCE: VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO P.Č. 216/3, K.Ú. BOHUŇOVICE U LITOMYŠLE				Č.ZAKÁZKY	Z061150015
OBJEKT:				Č.ARCHIVNÍ	365-23/23
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘITKO	1:250
SITUACE STAVBY				Č.VÝKRESU	2.